

Kommunalunternehmen Leutershausen

Bezugsjahr: 2022

Veröffentlichung nach StromNEV*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	12,0	25,0	km
	Freileitung	0,0	0,0	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			7.145 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		8.114.899	4.732.311	7.988.466 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		2	17	1727
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			3.004
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			4,38 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			2,52 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,92%	1,01%	2,52%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	83.499	47.731	201.434 kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			332.664 kWh
	Kosten der Verlustenergie			22.195,34 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			66,72 €/MWh